



ט"ז אייר, תשפ"ב
17 מאי, 2022

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 216/22 למתן שירותי אספקה והתקנת יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ומיני מרכזיות עבור עיריית הוד השרון- מענה לשאלות הבהרה

1. במענה לשאלות הבהרה שנתקבלו בקשר עם המכרז שבנדון, להלן התייחסותנו:

מס'ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת הבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	מענה
1.	הזמנה להציע הצעות	סעיף 11.4	נבקש הבהרתכם לסעיף זה, בפרט בשים לב כי במסגרת ההצעה הכספית נדרש המציע להצעת אחוז הנחה ותו לא. למען הזהירות נבקשכם למחוק סעיף זה, שכן משמעותו בהכרח הגשת הצעה הפסדית ובחירת זוכה על סמך מחדליו ולא על סמך גובה ורצינות ההצעה הכספית.	את הצעת המציע יש להגיש על גבי מסמך ב' כמפורט במסמכי המכרז.
2.	הזמנה להציע הצעות	סעיף 11.5	נבקש להוסיף: "בכפוף למתן הודעה בכתב בת 7 ימים והזדמנות להסיר את המחדל".	הבקשה נדחית.
3.	הזמנה להציע הצעות	סעיף 15.1	נבקשכם הבהרה לסעיף זה. 1. האם בכוונת העירייה לקבוע אומדן למכרז (בשים לב כי מדובר במכרז בו ההתמודדות הינה על הנחה ממחירו)? 2. הצעה גבוהה מאומדן המכרז משמעה אחוז הנחה גבוה יותר, באופן שבו העירייה יוצאת נשכרת, ואם כן – מה הטעם לפסילת הצעה זו? 3. כן נבקשכם שכל מקרה ייבחן לגופו	1. העירייה, באמצעות הנציג המוסמך שייקבע מטעמה, תכניס אומדן לתיבת המכרזים במעטפה חתומה עובר למועד האחרון להגשת ההצעות. 2. לא יערך שינוי בסעיף. 3. הבקשה נדחית.



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

	ולא ייקבע כלל פסילה גורף ובלתי מידתי.			
העירייה עשויה לממש את זכותה בהתאם לאמור במתן חוות דעתה לוועדה באשר לבחירת הזוכה במכרז.	נבקש הבהרה באיזה שלב עשויה העירייה לממש את זכויותיה לפי סעיף זה ובאיזה מתכונת.	סעיף 15.5	הזמנה להציע הצעות	.4
מקובל.	מבוקש להוסיף: "האחריות המלאה לטיב החומרים, הציוד, העבודות שבוצעו על ידי העירייה וכל הנובע מכך, הינה של העירייה".	סעיף 3.5	הסכס	.5
ככל שיהיו.	נבקש להבהיר אילו פעולות משטרת ישראל וחברת חשמל נדרשות בקשר עם מתן השירותים ומהי עלותם.	סעיף 7.2	הסכס	.6
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף אחרי המילים "קודם לכן" את המילים "ונתנה לו הזדמנות להגיב לעילה ולהסיר את המחדל".	סעיף 20.3	הסכס	.7
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את הסעיף. טענת התרשלות כללית בעילות שאינן ידועות במועד הגשת ההצעה במכרז (ובכלל) אינה עילה סבירה לביטול מידי וסל סעדים קיצוני כנגד הקבלן.	סעיף 20.3.2	הסכס	.8
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את הסעיף. לחילופין, להוסיף: "אין באמור כדי לגרוע מהוראות הדין בדבר תקופת התיישנות, עשיית עושר ולא משפט ותמורה ראויה".	סעיף 43.2	מסמך ז'	.9
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף אחרי המילים "3 ימים" את המילים "ונתנה לו הזדמנות להגיב למקרה ולהסיר את המחדל".	סעיף 47.1	מסמך ז'	.10



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

<p>מענה למתקנים חיוניים המשרתים את העירייה יש לתת מענה תוך 4 שעות מקריאת השירות, במידה והנ"ל סובל דיחוי ליום מחרת החג, שבת יהיה עפ"י שיקול והנחיית העירייה.</p>	<p>מבוקש להסיר את הדרישה לזמינות מלאה בשעות הלילה וימי שבת וחג. לחילופין, מבוקש להבהיר כי תיקון דחוף ייעשה במצבים חריגים ומטעמים מיוחדים.</p>	<p>סעיף 15.02 + כללי</p>	<p>מסמך ט'</p>	<p>11.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>היקפי הקנסות אינם מידתיים ועלולים להביא את הספק לביצוע הפסדי. מבוקש להקטין ב- 50% את היקף הקנסות.</p>	<p>סעיף 15.07 (3)</p>	<p>מסמך ט'</p>	<p>12.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>היקפי הקנסות אינם מידתיים ועלולים להביא את הספק לביצוע הפסדי. מבוקש להקטין ב- 50% את היקף הקנסות.</p>	<p>סעיף 15.07 (3)</p>	<p>מסמך ט'</p>	<p>13.</p>
<p>הבקשה מקובלת והכול בהתאם לצו התחלת העבודה מהעירייה ולא יאוחר משני (2) ימי עסקים</p>	<p>בסעיף נאמר כי "העירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן המבצע או מי מטעמו לבצע באופן מיידי עבודות או פעולות שהוגדרו ע"י העירייה כדחופות, נבקש להוסיף "לאחר שהקבלן קיבל התראה בכתב ולא תיקן תוך 3 ימי עסקים"</p>	<p>1.3</p>	<p>פרק א עמוד 38</p>	<p>14.</p>
<p>מבקש לקבל אישור כי הציוד הנ"ל מאושר או תקני לבטיחות חשמל בהצהרה של מכון כלשהו. כל זאת כתנאי לאישור מחלקת חשמל ומיזוג אוויר של העירייה.</p>	<p>בהקדמה נאמר כי העירייה כל המזגנים המוסדיים והעיליים שישופקו ע"י המציע יהיו בעלי תו תקן ישראלי לבטיחות חשמל ולתפוקות (תו תקן ישראלי 994-1, תקינה מלאה), זאת משום שמדובר במזגנים בלי תכונות ייחודיות (אנטי וונדליזם והגנה בטחותית מלאה לקופאות חשמל), מתוך שאר סוגי המזגנים המפורטים במפרט הנ"ל זה, יכול המציע לספק עד – 5 פריטים בלבד שאינם בעלי תו תקן ישראלי 994-1 ואינם בעלי תקינה מלאה, מבקש להבהיר כי חברתנו עומדת בתקן 994-1 ובל הבקשות המקצועיות הנדרשות בהקדמה זו</p>	<p>15:00</p>	<p>מסמך ט – מפרט טכני מיוחד</p>	<p>15.</p>



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

ומספקת מזגנים בכפוף
לאישור עמידה בתקן
ישראלי מס' 994 חלק 1
על פי מסלול צו יבוא חופשי
בהתאם לנ"ל החברה ,
מגישה מכרזים ומספקת
מזגנים למוסדות וארגונים
בכל רחבי הארץ לרבות
עיריית ת"א, ראשל"צ,
ירושלים, אשדוד, חיפה,
בני ברק, כפ"ס, הרצליה,
עפולה, עכו, דימונה,
תעשייה אווירית, חברת
חשמל, רשת אורט וכו'
ועומדת כמובן בדרישות
מכרז זה אך הדרישה
שהובאה בהקדמה למפרט
הטכני המיוחד לא ברורה
דיו מאחר וישנה דרישה לתו
תקן של מכון התקנים
הישראלי, חברתנו עומדת
בתקן הישראלי ובעלת
אישור של מכון התקנים
הישראלי, אך ללא "תו",
ברור כי דרישה ל"תו" בלבד
מגבילה את התחרות
המתבקשת לפי חוק בהליך
יציאה למכרז פומבי, כידוע
שבית המשפט בפסיקותיו
בנושא טוען כי "נשמת אפו
של כל מכרז הוא קבלת
ההצעה הטובה ביותר
בתנאי תחרות הוגנת ותנאי
שיוויון".

הסבר: מזגנים הנמכרים
ומשווקים בישראל - בין אם
הם מיוצרים בישראל ובין
אם הם מיובאים לארץ -
חייבים להתאים לתקן
הישראלי הרשמי (994 חלק
1); אלא שמזגנים מיובאים,
אינם מחויבים בקבלת "תו-
תקן", כי אם בקבלת אישור
ת"ר (תקן רשמי) שניתן ע"י
מכון התקנים הן לדגם
המזגן המיובא בעת אישורו
לראשונה על ידי המכון והן
במועד שחרורו מהמכס של
כל משלוח מאותו הדגם
המגיע לארץ, ורק לאחר
שמשלוח זה עבר בדיקות
כתנאי לשחרורו לידי
היבואנים, ומהם -
לשווקים; בהקשר זה יובהר



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

	<p>שחיוב יצרנים בחו"ל להכפיף את מפעלים לביקורות של מכון התקנים הישראלי, אינו תמיד דבר ריאלי, ודווקא משום כך וכדי להבטיח את העמידה בתקן הרשמי המחייב, נדרשים כל המזגנים המיובאים להיבדק גם בעת הגעתם למחסני המכס ולהימצא מתאימים לתקן כתנאי לשחרורם (וראו הסבר בעניין הבחנה הקיימת בין מוצרים מיובאים עליהם חל תקן רשמי לבין מוצרים כאמור המיוצרים בארץ גם ב- בבג"ץ 7961/03 טל-רון תעשיות 1979 בע"מ נ' שר המסחר, התעשייה והתעסוקה, פורסם ב"מאגר-נבו"). מבוקש אפוא להבהיר בזאת למשתתפי המכרז כי הקדמה בסעיף 15:00 כאמור משמעותה שעל המזגנים לעמוד בתקנים ישראלים רשמיים, כך שבכל מקום בו נזכרת במסמכי המכרז/ההזמנה להציע הצעות, דרישה ל-"תו תקן" הכוונה היא גם לקיומו של אישור תקן רשמי (אישור ת"ר) לדגם המזגן מאת מכון התקנים - 1-994, ולא בהכרח גם ל"תו תקן". בנוסף, ב-1.7 מתוכנן מעבר לתקינה אירופאית וההגדרות בתקינה האירופאית הן שונות לגמרי, מדובר כאן על מכרז ל-5 שנים, לתשומת ליבכם</p>		
<p>מקובל.</p>	<p>העירייה מבקשת מזגן מפוצל מטיפוס מוסדי, ברצוננו להבהיר כי לרוב החברות המשתתפות במכרז אין מזגן מוסדי והבקשה פוגעת בערכי השוויון הנדרשים במכרז ובהתייעלות האנרגטית המתבקשת להיות במוסדות ציבור</p>	<p>תת פרק 15.3</p>	<p>מסמך י כתב כמויות ומחירים 16.</p>



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

<p>הבקשה נדחית. מצוין במסמכי המכרז כי הספק מתחייב על ייצור של 5% מהציוד בארץ ולא – 15%.</p>	<p>הנדרש בסעיף זה לפיו, על הקבלן להגיש בהצעתו כי הספק הנ"ל מייצר בארץ חלק מהמוזגנים (לפחות 15% מכלל הייצור/יבוא) אינה ברורה ואף אינה תואמת את הדין.</p> <p>לפי דין, למוצר תוצרת כחול לבן ניתנת עדיפות במסגרת אמות המידה של המחיר ולא לספק ככזה ראו "תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ)". וכיוון שכך, אין כל צורך או לגיטימיות לדרישה ש-15% ממוצריו של הספק דווקא ייוצרו בישראל – המדובר בדרישה השוללת כליל, ושלא כדין את השתתפותם במכרז של יבואנים שאינם מייצרים מאומה בארץ (ולמרבה האירוניה - אפילו אם יש למזגניהם תו תקן של מכון התקנים הישראלי).</p> <p>מבוקש אפוא להבהיר כי העדיפות למוצרים כחול לבן תינתן לפי המתחייב בדין ולא בהתאם לניסוח השגוי המופיע בסעיף יד האמור.</p>	<p>15.17 יד (עמ' 17)</p>	<p>מסמך ט מפרט טכני מיוחד</p>	<p>.17</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש למחוק את הסעיף, אין אתר אחד לפי אופי השירותים במכרז, לכן הדרישה לביקור באתר העבודה אינה רלוונטית ואינה ישימה בנסיבות העניין.</p>	<p>2</p>	<p>הצעת הקבלן – מסמך ב'</p>	<p>.18</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "הקרקע, תנאי הגישה אליו וכך" לא רלוונטי לנושא המכרז.</p>	<p>3</p>	<p>הצעת הקבלן – מסמך ב'</p>	<p>.19</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש לתת 2 אחוזי הנחה נפרדים. אחוז אחד עבור אספקה והתקנת מזגנים (סעיפים 15.1.002 – 15.3.003) והשני עבור עבודות נוספות (סעיפים 15.4.001- 15.7.019)</p>		<p>הצעת הקבלן – מסמך ב'</p>	<p>.20</p>



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש להוסיף סעיף חדש "דרישה לחילוט הערבות תועבר בכתב בלבד. קרי, דרישה לחילוט הערבות שתועבר באמצעי דיגיטלי, לרבות דוא"ל או פקס לא תחשב כאילו נמסרה".</p>		<p>נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז – מסמך ג'</p>	<p>.21</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש למחוק את המלל "לרבות הרחבת עבודות שנמסרו" וכן למחוק את קוד 320 ובמקומו להוסיף את קוד 321</p>	<p>חבות מוצר</p>	<p>אישור קיום ביטוחי – מסמך ד' 1</p>	<p>.22</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש למחוק את קוד 320 ובמקומו להוסיף את קוד 321</p>	<p>אחריות מקצועית</p>	<p>אישור קיום ביטוחי – מסמך ד' 1</p>	<p>.23</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש לשנות את מספר הימים מ- 60 ל- 30</p>	<p>ביטול/ שינוי הפוליסה</p>	<p>אישור קיום ביטוחי – מסמך ד' 1</p>	<p>.24</p>
<p>הבקשה נדחית. עם זאת, ככל ולא יעשה שימוש בצ.מ.ה או יסופק אישור קיום ביטוח חלופי לכיסוי הנדרש, ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של העירייה, יהיה ניתן להסיר את ההרחבה.</p>	<p>נבקש להסיר את ההרחבה "חבות בגין נזק גוף הנובעת משימוש בצ.מ.ה שהינו כלי רכב מנועי בפקודת התעבורה ושאינן חובה חוקית לבטחו".</p>	<p>צד ג'</p>	<p>אישור קיום ביטוחי – מסמך ד' 2</p>	<p>.25</p>
<p>ניתן להמיר קוד 318 בקוד 319.</p>	<p>נבקש למחוק את קוד 318 ובמקומו להשים קוד 319</p>	<p>פרק מעבידים</p>	<p>אישור קיום ביטוחי – מסמך ד' 2</p>	<p>.26</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המשפט "על אף האמור, יודגש כי הקבלן יהיה רשאי לבצע את העבודות באמצעות קבלני משנה ובלבד שזכויותיה של העירייה לא תפגנה והדבר לא יגרע מאחריות הקבלן לעבודות בהתאם לכל דין".</p>	<p>מהות החוזה – סעיף 2.6</p>	<p>חוזה התקשרות – מסמך ה'</p>	<p>.27</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "ביקר באתרי העבודה" וכן את המילים "את התוכניות" ובזאת בשל שהדרישות תואמות לתשתיות ולא מתאימות לאופי ההתקשרות.</p>	<p>הצהרות והתחייבויות – הקבלן – סעיף 3.3</p>	<p>חוזה התקשרות – מסמך ה'</p>	<p>.28</p>



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

<p>מקובל.</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "לרבות עבודות תשתית, כבילה, התקנת עמודים וכיוצא בזה,"</p>	<p>הצהרות והתחייבויות – הקבלן – סעיף 3.5</p>	<p>חוזה – התקשרות – מסמך ה'</p>	<p>.29</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המשפט "יודגש כי הדבר לא יפגע בזכותו של הקבלן להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות."</p>	<p>הצהרות והתחייבויות – הקבלן – סעיף 3.9</p>	<p>חוזה – התקשרות – מסמך ה'</p>	<p>.30</p>
<p>המילה "אדמה" בלבד תמחק.</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "מחומרים ומאדמה מיותרים שימצאו באתר העבודה."</p>	<p>זמני ביצוע העבודות דגשים מיוחדים – סעיף 4.2</p>	<p>חוזה – התקשרות – מסמך ה'</p>	<p>.31</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש למחוק את המשפט "למען הסר ספק, באחריות הקבלן לבדוק קיומן של תשתיות (לרבות קווי חשמל, טלפון, טל"כ ותשתיות עירוניות אחרות, גרון : רמזורים, מים, ביוב (ניקוז) באתר העבודה ו/או במקום הסמוך לכך שיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודה באתר" – לא רלוונטי לנושא המכרז.</p>	<p>זמני ביצוע העבודות דגשים מיוחדים – סעיף 4.4</p>	<p>חוזה – התקשרות – מסמך ה'</p>	<p>.32</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>"נבקש להוסיף כי התנאים המסחריים המוצעים במסגרת המכרז מוענקים על רקע המצב הנוכחי בשוק, וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב השוק במהלך תקופת ההתקשרות, המציע יוכל לשנות את התנאים המסחריים בהודעה מוקדמת בת 60 יום מראש ובכתב בדבר השינוי שבכוונתו לבצע. במקרה שהשינוי הינו לרעת עורך המכרז, עורך המכרז יוכל להביא את ההתקשרות לידי סיום. לחילופין, נבקש להבהיר שבמידה ויחול שינוי מהותי במצב השוק, הצדדים ינהלו מו"מ בתום לב בדבר התאמת התנאים המסחריים לשינוי האמור, ובמידה והצדדים לא יגיעו להסכמה, המציע יהיה רשאי להביא את תקופת ההסכם לסיומה."</p>	<p>תקופת החוזה – סעיף 6</p>	<p>חוזה – התקשרות – מסמך ה'</p>	<p>.33</p>



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המשפט "לרבות מימון פעולות שיטור משטרת ישראל וחברת חשמל ולרבות ביצוע העבודה בשעות הערב והלילה".	שכר הקבלן – סעיף 7.2	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.34
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילים "לפחות 310 ימים לפני פקיעת תוקפה" ובמקום לכתוב "בכפוף לדרישה".	ערבות – לביצוע – סעיף 13.5	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.35
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף את המילים "מסיבות סבירות בלבד" לאחר המילים "על עובדי הקבלן".	עובדי הקבלן – סעיף 15.3	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.36
הבקשה נדחית.	נבקש לאחר המילה "אחראי" להוסיף את המילים: "על פי דין". ולמחוק את המילים " ו/או בעקיפין". ובמקום המילה "ויפצה" לכתוב את המילה "וישפה" ולאחר המילה "הפסד" נבקש להוסיף את המילה "ישירים".	אחריות – ושיפוי – סעיף 16.1	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.37
הבקשה נדחית.	נבקש לאחר המילה "אחראי" להוסיף את המילים: "על פי דין". ולמחוק את המילים " ו/או העקיפים" ואת המילים "מיד עם דרישתה הראשונה". ולהוסיף את המילה "הישירים" לאחר המילה "הפסדים" ולהוסיף את המילה "הסבירות" לאחר המילה "וההוצאות". ובסוף הפסקה להוסיף את המשפט "בכפוף לכך שהעירייה יידעה את הקבלן בדבר כל תביעה ו/או דרישה כאמור, נתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו, נתנה לו הזדמנות להעמיד לעירייה הגנה ראויה ובכפוף לפס"ד חלוט שמועד ביצועו לא עוכב".	אחריות – ושיפוי – סעיף 16.2	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.38



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף לאחר המילים "יישא באחריות" את המילים "בהתאם לדין".	אחריות – ושיפוי – סעיף 16.3	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.39
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף את המילה "ישירות" לאחר המילים "או תשלום".	אחריות – ושיפוי – סעיף 16.4	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.40
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילה "לבדו" ובנוסף- לאחר המילה "אחראי" יש להוסיף את המילים: "על פי דין" ולהוסיף את המילה "ישירות" לאחר המילה "נזק".	אחריות – ושיפוי – סעיף 16.5	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.41
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את הסעיף	ביטוח – סעיף 17.1 א	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.42
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילים: "קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או"	ביטוח – סעיף 17.1 ב	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.43
לאחר המילים "תנאי הכיסוי" יתווסף "(למעט בקשר לפוליסה לביטוח אחרות מקצועית)"	נבקש להוסיף בסופו את המילים: "למעט אחריות מקצועית"	ביטוח – סעיף 17.1 ג	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.44
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילים: "בהתאם לנדרש...מיום סיום החוזה" ובמקומן להוסיף את המילים: "למשך חמש שנים נוספות לאחר סיום העבודות (לרבות תקופת העבודות והבדק)"	ביטוח – סעיף 17.2	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.45
הבקשה נדחית. מובהר כי "שנה" הינה "שנת ביטוח" (דהיינו תקופת הביטוח) ולא בהכרח 12 חודשים.	נבקש למחוק את המילים: "שנה בשנה כל עוד.... מסיום תקופת החוזה" ובמקומן יש להוסיף את המילים: "מדי תקופת ביטוח ולמשך חמש שנים נוספות לאחר סיום העבודות (לרבות תקופת העבודות והבדק)"	ביטוח – סעיף 17.5	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.46
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילים: "לכלי רכב הנכנסים לאתרי העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודות- כולל ביטוח" וכן נבקש למחוק את המילה "פגיעה" ובמקומה להוסיף את המילה "נזק". ועוד נבקש לאחר המילה	ביטוח – סעיף 17.7.1	חוזה – התקשרות – מסמך ה'	.47



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

	<p>"רכב" להוסיף את המילים : "ו/או כלי צמ"ה" יש למחוק את המילים : "בסכום שלא יפחת מסך", יש להוסיף את המילה "בסך" ולמחוק את המילה "אירוע" ובמקומה להוסיף את המילה "נוק" ולמחוק את המילים : "הגדרה : כלי רכב....ממנוע מכל סוג"</p>			
הבקשה נדחית.	<p>נבקש למחוק את הסעיף ובמקומו להוסיף את המילים : " ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" לרבות גניבה ופריצה לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות"</p>	ביטוח – סעיף 17.7.2	חווה – התקשרות – מסמך ה'	.48
הבקשה נדחית.	<p>נבקש למחוק את המילים : "כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים ולפי כל דין"</p>	ביטוח – סעיף 17.7.3	חווה – התקשרות – מסמך ה'	.49
תתווסף הסיפא: " אולם איחור של הצגת אישור הביטוח לרשות שלא יעלה על 10 ימים לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם".	<p>נבקש להוסיף בסופה את המילים : " על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור."</p>	ביטוח – סעיף 17.9	חווה – התקשרות – מסמך ה'	.50
הבקשה נדחית.	<p>נבקש להוסיף סעיף חדש : "הקבלן יהיה רשאי להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע התחייבותו ע"פ חוזה זה ובלבד שזכויותיה של העירייה לא תפגנה והדבר לא יגרע מאחריותו של הקבלן בהתאם זה ועל פי כל דין".</p>	העדר יחסי – עובד – מעביד	חווה – התקשרות – מסמך ה'	.51
הבקשה נדחית.	<p>נבקש להוסיף את המילה "הסבירה" לאחר המילים "להנחת דעתה".</p>	ביטול החווה – והפרתו – סעיף 20.3.2	חווה – התקשרות – מסמך ה'	.52
הבקשה נדחית.	<p>נבקש להוסיף את המילה "הסבירה" לאחר המילים "להנחת דעתה".</p>	ביטול החווה – והפרתו – סעיף 20.3.5	חווה – התקשרות – מסמך ה'	.53



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

מקובל.	נבקש למחוק – לא רלוונטי לנושא המכרז.	סימון – סעיפים 13.1-13.4	מסמך ז' – פרק ב' – התחייבויות כלליות	.63
מקובל.	נבקש למחוק את המילים "למהנדס העירייה" ולהוסיף את המילה "העירייה" לאחר המילה "למפקח".	זכות גישה – סעיף 14	מסמך ז' – פרק ב' – התחייבויות כלליות	.64
מקובל.	נבקש למחוק את המשפט "לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונות דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים שיוורה לו המפקח על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור".	אי פגיעה בנוחיות הציבור ושילוט – סעיף 15.1	מסמך ז' – פרק ב' – התחייבויות כלליות	.65
מקובל.	נבקש למחוק את הסעיפים – לא רלוונטי לנושא המכרז.	אי פגיעה בנוחיות הציבור ושילוט – סעיף 15.2- 15.3	מסמך ז' – פרק ב' – התחייבויות כלליות	.66
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את הסעיפים – לא רלוונטי לנושא המכרז.	זכויות מעבר – סעיפים 16.1-16.2	מסמך ז' – פרק ב' – התחייבויות כלליות	.67
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילים " את כל המבנים והמתקנים הארעיים".	ניקוי האתר – סעיף 18.1	מסמך ז' – פרק ב' – התחייבויות כלליות	.68
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף את המילה "הסבירות" לאחר המילים "בכל ההוצאות".	ניקוי האתר – סעיף 18.4	מסמך ז' – פרק ב' – התחייבויות כלליות	.69
מקובל.	נבקש למחוק את המילה "מהנדס" ובמקומה "המפקח".	רישיונות כניסה והרחקת עובדים – סעיף 20	מסמך ז' – פרק ב' – התחייבויות כלליות	.70
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את הסעיפים – לא רלוונטי לאופי העבודות.	אמצעי בטיחות, זהירות ושמירה – סעיפים 21.1-21.8	מסמך ז' – פרק ב' – התחייבויות כלליות	.71



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "הקבלן אחראי". וכן למחוק את המילה "מהנדס" ובמקומה לכתוב "מפקח".	תיקון נזקים – סוף 22.1	מסמך ז' – פרק ב' – התחייבויות כלליות	.72
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את פרק זה – לא רלוונטי לאופי העבודות.	סעיפים 23-29.3	מסמך ז' – פרק ד' – ציוד, חומרים ואורח מקצועי	.73
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילה "פיצויים" ובמקום לכתוב "שיפוי". וכן למחוק את המילים "בסכום שייקבע ע"י מהנדס העירייה" ובמקום לכתוב "בגין הנזק".	תיקונים ע"י הקבלן – סעיף 39.1	מסמך ז' – פרק ז' – אחריות ותיקונים	.74
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את פרק זה – לא רלוונטי לאופי העבודות.	סעיפים 40-44	מסמך ז' – פרק ח' – שינויים, הוספות והפחתות	.75
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את פרק זה – לא רלוונטי לאופי העבודות.	סעיף 45	מסמך ז' – פרק ט' – מדידות	.76
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את פרק זה – לא רלוונטי לאופי העבודות.	סעיף 47	מסמך ז' – פרק יא' – סיום החוזה או אי המשך ביצוע	.77
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילים "מצהיר הקבלן כי סייר במקום, הכיר את תנאי המקום וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו".	הכרת תנאי האתר – סעיף 00.05	מסמך ח' – תנאים כללים מיוחדים	.78
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק סעיף זה, נושא המכרז הוא "אספקה והתקנת מזגנים" ואילו הסעיף מדבר על "אחזקה".	+ 15.02 15.07	מפרט מיוחד ואופני מדידה – מיוחדים – מסמך ט'	.79
הבקשה נדחית, יש לספק את התפוקה הנדרשת בקירוב לכמה אחוזים בודדים בין ספק לספק.	נבקש לקבל סטייה של 8% בתפוקת הקירור עבור כל הדגמים בכתב הכמויות.		מסמך י' – כתב כמויות ומחירים	.80

מחלקת חוזים ומכרזים

טלפון: 09-8894120

פקס: 09-8894915



ט"ז אייר, תשפ"ב

17 מאי, 2022

הבקשה נדחית.	נבקש לשנות את תפוקת הקירור מ BTU 18,150 ל BTU 20,400	15.1.005	מסמך יי – כתב כמויות ומחירים	.81
הבקשה נדחית, כל תפוקה זה דגם נפרד של מזגן, האחד בהספק של 3.5 כ"ס, והשני 4 כ"ס.	נבקש לשנות את תפוקת הקירור מ BTU 27,800 ל BTU 33,700	15.3.002	מסמך יי – כתב כמויות ומחירים	.82
הסעיף לא ישתנה, אלא ניתן לספק את האמור במקום המבוקש זאת לאור כך שהתפוקות הנ"ל זהות, שניהם מדברים על הספק של 4 כ"ס.	נבקש לשנות את תפוקת הקירור מ BTU 34,000 ל BTU 33,700	15.3.003	מסמך יי – כתב כמויות ומחירים	.83
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "מלוא האחריות".	היקף ותכולה – סעיף 2.2	מסמך יב' – נספח בטיחות	.84

2. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ולפיכך יש לחתום עליו ועל כל המסמכים הנלווים אליו, ולהכניס אותם למעטפת מסמכי המכרז בעת ההגשה במשרדנו.

בברכה,

עו"ד לירון שטאובר,
ס.מנהל מחלקת חוזים ומכרזים

העתקים:

מוטי קסלמן, מנהל אגף תשתיות;
אבי כהן, מנהל מחלקת חשמל;
איל בועז, אחראי מיזוג אויר;